

CARTA DE TRAMITE

Para: Departamento de Educación
Dr. Eligio Hernández Pérez
Secretario de Educación

De: ROV Engineering Services PSC
100 Road 165 Suite 203 CIM Tower 1 Guaynabo, PR 00968
787-230-7171
Víctor M. Rodríguez Ortiz, P.E., CPIA, CPIU

Escuela: Ramon Vila Mayo

Código: (62950)

Municipio: San Juan

Fecha de:
Inspección 15-enero-20

Nombre del Ingeniero que emite la recomendación: Ing. Norberto M. Benítez Torres

Anejos:

1. Recomendación al Secretario.
2. Estampilla Digital Especial emitida por el CIAPR.
3. Informe de inspección Ocular.

OCULAR INSPECTION CHECKLIST

G. RECOMENDACIÓN AL SECRETARIO

Departamento de Educación
Dr. Eligio Hernández Pérez
Secretario de Educación

Hora de Entrada a Inspección: 9:00 am

Hora de Salida de Inspección: 11:30 am

Escuela: Ramón Vila Mayo

Código: 62950

Municipio: San Juan

Fecha de Inspección: 15 de enero de 2020

Abrir Escuela (Verde)

Abrir Parcialmente la Escuela (Amarillo)

No Abrir la Escuela (Rojo)

Comentarios:

Para esta inspección, puedo concluir que los miembros estructurales de la escuela, no fueron directamente afectados por los mas recientes movimientos sísmicos o sus réplicas y la composición estructural parece intacta en términos generales.

Certifico que la escuela es capaz de reanudar sus operaciones diarias en su totalidad, dado que no presenta evidencia visible de daños o riesgos asociados a los mas recientes eventos sísmicos hasta la fecha de este informe.

Se debe entender que este informe está basado solamente en una inspección ocular de las facilidades con el propósito de observar en las escuelas la presencia de daños significativos causados por los eventos sísmicos registrados hasta la fecha de este informe. La determinación de la adecuación estructural de las escuelas y su cumplimiento con los códigos aplicables de diseño o construcción, al igual que el desarrollo de recomendaciones para la rehabilitación de las facilidades, requerirá una evaluación detallada.

Norberto M. Benítez Torres
Nombre (Letra de Molde)

Firma



17348
Licencia

